

TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (lodowiska)
WRAZ Z KONTENERAMI DLA POTRZEB AKADEMII
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. J. Kukuczki

LOKALIZACJA: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 72 A
DZ. NR 3/52

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ADRES : 40-065 KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 72 A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **Triso** s.c.
ul. Rynek 4, 32-400 Myślenice

PROJEKTANT: mgr inż. Marek Fałta
nr upr. PDK /0193/PWOE/06

mgr inż. Marek Fałta
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr ewid. PDK/0193/PWOE/06

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Płoskonka
nr upr. MAP/0142/PWOE/06

mgr inż. Piotr PŁOSKONKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0142/PWOE/06

DATA WYKONANIA: Myślenice, czerwiec 2010 r.

SPIS TREŚCI

I. DANE OGÓLNE

- 1.1. INWESTOR
- 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

II. OPIS TECHNICZNY

- 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA
- 2.2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
- 2.3. ZASILANIE
- 2.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
- 2.5. INSTALACJA OŚWIETLENIA
- 2.6. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
- 2.7. ROZDZIELNIE
- 2.8. OŚWIETLENIE TERENU
- 2.9. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
- 2.10. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

III. UWAGI KOŃCOWE

IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

- 4.1. OBLICZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ
- 4.2. LINIE ZASILAJĄCE
- 4.3. OBLICZENIE SPADKÓW NAPIĘĆ

V. OŚWIADCZENIE

VI. ODPIS UPRAWNIENÍ

VII. RYSUNKI

Lp.	Temat
R/E1	– Schemat zasilania
R/E2	– Kontener szatniowy - instalacje elektryczne
R/E3	– Garaż Rolby - instalacje elektryczne
R/E4	– Kontener agregatu - instalacje elektryczne
R/E5	– Plan sytuacyjny

I. DANE OGÓLNE

1.1. Inwestor

Inwestorem budowy boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) wraz z kontenerami dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, ul. Mikołowska 72 A, 40-065 Katowice.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Normy i przepisy związane z opracowaniem:
 - Ustawa „Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r wraz z późniejszymi zmianami,
 - Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)
 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, zm. 1995 r. Nr 102, poz. 507),
 - Norma PN-IEC-60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 - Norma N-SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 - Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Projektowanie i budowa,
 - PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne,
 - PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem,
 - PN-EN-12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy we wnętrzach.

II. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu są sieci elektryczne zewnętrzne oraz instalacje elektryczne wewnętrzne dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) wraz z kontenerami. Zakres opracowania obejmuje:

- linię kablową niskiego napięcia dla zasilania kontenera szatniowego
- linię kablową niskiego napięcia dla zasilania garażu Rolby
- linię kablową niskiego napięcia dla zasilania kontenera agregatu chłodniczego

- linie kablowe oświetlenia terenu boiska wielofunkcyjnego
- instalacje elektryczne dla kontenera szatniowego
- instalacje elektryczne dla garażu Rolby
- instalacje elektryczne dla kontenera agregatu chłodniczego

2.2. Podstawowe parametry techniczne

Kontener szatniowy, garaż Rolby, oświetlenie terenu boiska:

Napięcie zasilania:	U = 230/400 V
Moc szczytowa:	Ps = 21,4 kW
Prąd (szczytowy) obliczeniowy:	Is = 33,3 A
System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieciowy:	zasilanie: TN-C odbiór: TN-S

Agregat chłodniczy:

Napięcie zasilania:	U = 230/400 V
Moc szczytowa:	Ps = 90,4 kW
Prąd (szczytowy) obliczeniowy:	Is = 140,5 A
System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieciowy:	zasilanie: TN-C odbiór: TN-S

2.3. Zasilanie

Zasilanie projektowanego boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) wraz z kontenerami dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach realizowane będzie w ramach istniejącego przydziału mocy, z istniejącej stacji transformatorowej nr 1029. Dla zasilania w energię elektryczną kontenera agregatu wraz z agregatem chłodniczym należy wykonać linię kablową kablem typu YKY 4x70 mm² z istniejącej stacji transformatorowej do projektowanej rozdzielni RA montowanej w kontenerze agregatu. Z rozdzielni RA zasilić agregat chłodniczy oraz wykonać instalację elektryczną wewnętrzną kontenera agregatu.

Zasilanie kontenera szatniowego, garażu Rolby oraz oświetlenia terenu boiska wykonać należy z rozdzielni RGO projektowanej w kontenerze szatniowym. Rozdzielnię RGO zasilić kablem

typu YKY 4x16 mm² z istniejącej stacji transformatorowej. Z rozdzielni RGO wykonać linie kablowe dla zasilania garażu Rolby kablem typu YKY 4x16 mm² oraz linię kablową oświetleniową kablem typu YKY 5x4 mm². Wspólnie z kablami w wykopie ułożyć bednarkę typu FeZn 25x4 mm.

Kable należy ułożyć w wykopie na głębokości minimum 0,7 m na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm i przykryć folią niebieską o szerokości 30cm. Pozostałą część rowu zasypać gruntem rodzimym. Na całej długości kabla należy założyć oznaczniki kablowe (z typem kabla, relacją, nazwą użytkownika i rokiem wykonania). Odległość oznaczników pomiędzy sobą nie powinna być większa niż 10 m. Ponadto oznaczniki należy założyć także przed i za rurą osłonową oraz na załamaniach trasy kabla. Na załomach linii kablowej i co 100 m na prostych odcinkach zakopać betonowe oznaczniki trasy kabla z literą K. Trasę przyłączy kablowych niskiego napięcia przedstawia rys nr R/E5.

Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004.

2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

W kontenerze szatniowym, kontenerze agregatu chłodniczego oraz w garażu na Rolbę projektuje się montaż gniazd jednofazowych 16 A i trójfazowych 32 A. Rozmieszczenie gniazd pokazane jest na rzutach kontenerów. Przewody zasilające gniazda należy prowadzić w korytach kablowych, częściowo podtynkowo w rurkach instalacyjnych typu RVKL. Gniazda zasilic przewodami typu YDY 3x2,5 mm² i YDY 5x2,5 mm².

2.5. Instalacja oświetlenia

W kontenerze szatniowym, kontenerze agregatu chłodniczego oraz w garażu na Rolbę projektuje się montaż opraw świetłkowych 2x36 W. Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDY 3x1,5 mm² układanymi w korytach kablowych, częściowo podtynkowo w rurkach instalacyjnych typu RVKL.

Należy zapewnić natężenie oświetlenia w wysokości:

200 lx dla szatni

300 lx dla kasy biletowej

200 lx dla pomieszczeń agregatu

200 lx dla garażu Rolby

2.6. Ogrzewanie elektryczne

Do ogrzewania pomieszczeń kontenerów zostały przewidziane grzejniki elektryczne. Sterowanie i montaż uwzględniono według branży sanitarnej.

2.7. Rozdzielnie

Rozdzielnię główną RGO zaprojektowano w kontenerze szatniowym w pomieszczeniu kasy. Projektuje się szafkę Marina wykonaną z poliestru, IP 66, IK 10 firmy Legrand. Rozdzielnię wyposażać należy w listwę DIN przystosowaną do montażu bezpieczników typu S 301, S 303 oraz wyłączników różnicowoprądowych serii P304 i P301, produkcji Legrand. W rozdzielni głównej projektuje się montaż układu sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Rozdzielnię RA zasilania kontenera agregatu chłodniczego oraz rozdzielnie RGR garażu Rolby zaprojektowano jako natynkowe typu Marina. Należy wykorzystać typowe obudowy firmy Legrand lub podobne. Z rozdzielni należy wyprowadzić obwody zasilające gniazda wtyczkowe i oprawy oświetleniowe.

Przewody zasilające typu YDY 3x1,5 mm², YDY 3x2,5 mm² i YDY 5x2,5 mm² prowadzić w korytach kablowych oraz rurach osłonowych.

2.8. Oświetlenie terenu

Zasilanie projektowanej sieci oświetleniowej dla boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) należy wykonać z rozdzielni głównej RGO montowanej w kontenerze szatniowym. Projektuje się wyprowadzenie obwodu zasilającego kablem typu YKY 5x4 mm². Wspólnie z kablami w wykopie ułożyć bednarkę typu FeZn 25x4 mm. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie przy pomocy zegara astronomicznego. Należy przewidzieć również możliwość ręcznego załączania poszczególnych opraw oświetleniowych.

Projektuje się słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 12 m Kromiss Bis, które należy montować na fundamentach prefabrykowanych typu F-150. Słupy wyposażać w belki montażowe dla montażu projektorów oświetleniowych. W słupach montować tabliczki bezpiecznikowe typu TB4. Zasilanie opraw wykonać przewodem typu YDY 3x2,5 mm².

Linie kablową oświetleniową zasilającą oprawy mocowane na słupach oświetleniowych stalowych wykonać kablem typu YKY 5x4 mm². Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości minimum 0,7 m na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm i przykryć folią niebieską o szerokości 30cm. Pozostałą część rowu zasypać gruntem rodzimym.

Na całej długości kabla należy założyć oznaczniki kablowe (z typem kabla, relacją, nazwą użytkownika i rokiem wykonania). Trasę linii kablowych oświetlenia terenu oraz lokalizację słupów oświetleniowych przedstawia rys. nr R/E5. Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004.

2.9. Ochrona przeciwporażeniowa

System przed porażeniem prądem elektrycznym:

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Zasilanie: układ sieciowy TN-C

Odbiór: układ sieciowy TN-S

Całość instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, przy czym obwody trójfazowe wykonać jako pięcioprzewodowe, a jednofazowe trójprzewodowe. Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przed dotykem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania przez wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie upływu mniejszym od 30 mA i czasie wyłączenia krótszym od 200 ms.

2.10. Połączenia wyrównawcze

Projektuje się wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych gdzie należy połączyć elementy przewodzące przewodem DY 6 w połączeniach głównych oraz przewodem DY 4 w połączeniach miejscowych. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć metalowe obudowy wszystkich urządzeń, obudowy gniazd wtyczkowych, obudowy rozdzielni zasilających. Całość instalacji połączeń wyrównawczych przyłączyć do instalacji uziemiającej.

III. UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zapoznać się z niniejszym projektem wykonawczym. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi z przestrzeganiem zasad i przepisów BHP. Po wykonaniu prac montażowych wykonać przewidziane przepisami pomiary kontrolne, a protokoły pomiarów dostarczyć Inwestorowi.

IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Obliczenie mocy zainstalowanej

Kontener szatniowy, garaż Rolby, oświetlenie terenu boiska

Moc zainstalowana P_i :

- oprawy oświetleniowe	0,8 kW
- projektory oświetleniowe	7,2 kW
- gniazda 1f	6,0 kW
- gniazda 3f	3,0 kW
- grzejniki elektryczne	8,0 kW

RAZEM **25,0 kW**

Moc zainstalowana P_i **25,0 kW**

$K_z = 0,85$

Moc szczytowa P_s **21,4 kW**

Prąd szczytowy I_s **33,3 A**

Kontener agregatu chłodniczego

Moc zainstalowana P_i :

- oprawy oświetleniowe	0,4 kW
- gniazda 1f	2,0 kW
- gniazda 3f	3,0 kW
- agregat chłodniczy	85,0 kW

RAZEM **90,4 kW**

Moc zainstalowana P_i **90,4 kW**

$K_z = 0,8$

Moc szczytowa P_s **90,4 kW**

Prąd szczytowy I_s **140,5 A**

4.2. Linie zasilające

Linia z istn. stacji transformatorowej do rozdzielni RGO

Moc zainstalowana $P_i = 25,0 \text{ kW}$

Moc szczytowa $P_s = 21,4 \text{ kW}$

Prąd szczytowy $I_s = \frac{21,4 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,93} = 33,3 \text{ A}$

Projektuje się linie kablową kablem typu YKY 4x16 mm²

Zabezpieczenie w stacji transformatorowej 50 A.

Linia z rozdzielni RGO do rozdzielni RGR

Moc zainstalowana $P_i = 7,3 \text{ kW}$

Moc szczytowa $P_s = 5,8 \text{ kW}$

Prąd szczytowy $I_s = \frac{5,8 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,93} = 9,0 \text{ A}$

Projektuje się linie kablową kablem typu YKY 4x16 mm²

Zabezpieczenie w rozdzielni RGO R 303 16 A.

Linia z istn. stacji transformatorowej do rozdzielni RA

Moc zainstalowana $P_i = 90,4 \text{ kW}$

Moc szczytowa $P_s = 90,4 \text{ kW}$

Prąd szczytowy $I_s = \frac{90,4 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,93} = 140,5 \text{ A}$

Projektuje się linie kablową kablem typu YKY 4x70 mm²

Zabezpieczenie w stacji transformatorowej 200 A.

4.3. Obliczenie spadków napięć

Linia z istn. stacji transformatorowej do rozdzielni RGO

$$\Delta U_{\%} = \frac{P \cdot l \cdot 100}{\gamma_{Cu} \cdot x \cdot S \cdot U^2} = \frac{14200 \cdot 15 \cdot 100}{56 \cdot 16 \cdot 400^2} = 0,22\%$$

Linia z rozdzielni RGO do rozdzielni RGR

$$\Delta U_{\%} = \frac{P_{xl} \times 100}{\gamma_{Cu} \times S \times U^2} = \frac{5800 \times 35 \times 100}{56 \times 16 \times 400^2} = 0,14\%$$

Linia z istn. stacji transformatorowej do rozdzielni RA

$$\Delta U_{\%} = \frac{P_{xl} \times 100}{\gamma_{Cu} \times S \times U^2} = \frac{90400 \times 100 \times 100}{56 \times 70 \times 400^2} = 1,44\%$$

Spadki napięcia mieszczą się w granicach dopuszczalnych.

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany pn. „**Budowa boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) wraz z kontenerami dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach**” – branża elektryczna, którego Inwestorem jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, ul. Mikołowska 72 A, 40-065 Katowice został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Marek Fałta

mgr inż. Marek Fałta
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. PDK/0193/PWOE/06


Sprawdzający: mgr inż. Piotr Płoskonka

mgr inż. Piotr PŁOSKONKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. MAP/0142/PWOE/06

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. arch. **PAWEŁ BICZ**
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewid. 23/2002





Stacja transformatorowa nr 1029



LEGENDA:

- słup słodowy 12 m + 4xnoświeltacz 400 W
- RSD — rozdzielnia główna + sterowanie oświelteniem
- RGR — rozdzielnia gorazu Roby
- RA — rozdzielnia konteniera ogrzetu

TRISO		PROJEKT	
SPRZĘT	OPRACOWANIE	PROJEKTOWANIE	BRANŻA
mgr inż. Piotr Płoskonko	mgr inż. Marek Forta	mgr inż. Marek Forta	ELEKTRYCZNA
nr. upraw. MAP/0142/PWOE/06	nr. upr. POK/0193/PWOE/06	nr. upr. POK/0193/PWOE/06	DATA
TRISO PROJEKT S.C. Myslenice, ul. Rynek 4, 19/10a/12 374 08 30	DATA	DATA	DATA
NR RYSUNKU	SKALA	FORMAT	DATA
R/E1	—	A-3	06.2010



LEGENDA

- łącznik pojedynczy
- oprawa świetłkowa
- ⊗ oprawa żarowa
- ⌞ gniazdo jednofazowe 2P+Z
- ⌞ gniazdo trójfazowe 3P+Z+N

Triso PROJEKT		INWESTOR		TYTUŁ PROJEKTU		TYTUŁ RYSUNKU	
Akademia Wychowania Fizycznego		BUDOWA BOSKA WIELOKULTURALNEGO (Jedynki) WKAZ Z KONTENERAMI DLA POTRZEB		AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. J. Kukuczki		LOKALIZACJA	
im. Józefa Kukuczki w Katowicach		40-085 Katowice		ul. Mikolajowska 12A		DZ. nr 3/52	
KONTENER AGREGATU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE		nr. upr. PDK/0193/PWOE/06		mgr inż. Piotr Piosonko		nr. uprawnień MAP/0142/PWOE/06	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA		mgr inż. Marek Fajta		nr. upr. PDK/0193/PWOE/06	
SPRAWNOŚĆ		PROJEKTOWA		mgr inż. Piotr Piosonko		nr. uprawnień MAP/0142/PWOE/06	
DATA		06.2010		PODPIS		DATA	
NR RYSUNKU		SKALA		FORMAT		A-3	
R/E4		1:100		1:100		1:100	

