




ZESTAWIENIE PASM / NAŚWIETLI ŁUKOWYCH POLIWĘGLANOWYCH		
TYP OKNA	ZEWNĘTRZNE	
OZNACZENIE W PROJEKCIE	N1	
SCHEMAT wymiary podano w [cm]	<div><div><p>RZUT PODSTAWY Z DREWNA KLEJONEGO 120/280 mm</p></div><div><p>RZUT NAŚWIETLA</p></div><div><p>PRZĘKRÓJ NAŚWIETLA</p></div></div>	
So wym. otworu	1820	
Ho wym. otworu	420	
KOLOR	ZEWNĘTRZE KLIPS ALUMINIOWY GRAFITOWY, WNĘTRZE NATURALNE DREWNO	
MATERIAŁ	POLIWĘGLAN, ALUMINIUM	
RAZEM	4	
LOKALI- -ZACJA	DACH	4
OPIS	<ul style="list-style-type: none">- pasmo świetlne łukowe np. mcr PROLIGHT z podstawą nakładkową szerokości 12 cm- profile aluminiowe niemalowane , wypełnienie płytą poliwęglanową PCA25 + NRO (wypełnienie klasy Broof(t1)) o współczynniku $U=1,4 [W/(m^2 \cdot K)]$- wymiar pasma w świetle podstawy 420 x 1820 cm- kłapa jednoskrzydłowa w paśmie 2 x 2,5 metra - 3 sztuki- funkcja wentylacji sterowana elektrycznie, siłownik o wysuwie 300 mm, 230V AC- centrala pogodowa np. mcr P054 z czujnikami wiatru i deszczu z konsolą do mocowania na dachu/maszcie WM1-RS1 - 1 sztuka- przycisk przewietrzania - 2 sztuki- wpięcie siłowników do istniejącego systemu przewietrzania i centrali pogodowej do istniejącego systemu przewietrzania- kłapy ustawić na nowych podstawach cokołowych z zaimpregnowanego drewna klejonego o wymiarach przekroju 12 x 28 cm docieplonych 5 cm EPS100- wykonać obwodowo obróbki dekarские dla pasm świetlnych	
UWAGI OGÓLNE	<ul style="list-style-type: none">- WYMIARY OTWORÓW W ŚWIEŁLE KONSTRUKCJI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I UZGODNIĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM;- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ROZBIEŻNOŚCIACH PROJEKTANTOWI;- WSZYSTKIE PRÓBKIE MATERIAŁÓW NALEŻY NAJPIERW PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI;- PRODUKT MUSI POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE	

Projekt	PROJEKT MODERNIZACJI POSZYCIA DACHOWEGO WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z PŁYWALNIĄ AWF KATOWICE		Nr Rysunku	P05
Klient	AWF KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE		Rewizja	A
Tytuł Rysunku	ZESTAWIENIE ŁUKOWYCH PASM/NAŚWIETLI - PROJEKT		Zwolniony	Z
Skala b.s.	Nr Projektu --			
Autor mgr inż. arch. ŁUKASZ PRAŻUCH		Narysował	Sprawdził	
Nr uprawnień 1/SŁOKK/2012 spec. arch.		Nr uprawnień	Nr uprawnień	
Data 2021.11.08	Podpis	Podpis	Podpis	Faza projektu PR

