



$$P_{inst} = 110kW \quad \text{dla } k_z = 0,33$$
$$P_{obl} = 39kW \rightarrow I_{obl} = 92A$$

TEMAT	PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN HALLI SPORTOWEJ AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Katowice ul. Mikolowska 72A
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEŚĆ	TG - tablica rozdzielcza
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL	techn. Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K-ce Ś.I.I.B. SLK/E/7372/01
WRZESIEŃ 2019	SKALA RYS. NR E2