

UWAGI:

1. *Przewód prowadzony po attykach na wspornikach wbijanych: min.10cm do ściany macierzystej.*
2. *Przewód prowadzony po połaciach dachowych, na wspornikach do klejenia.*
3. *Sposób wykonania przewodów odprowadzających na rys. E2.*
4. *Wszystkie elementy metalowe na dachu podłączone do instalacji.*
5. *Iglice na max. wysokoci.*

TEMAT	PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU DOMU STUDENTA DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ. AWF Katowice ul. Mikołowska 72A **INSTALACJA PIORUNOCHRONNA**	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	BRANŻA
TREŚĆ	***Rzut dachu***	NR RYS. NR **E1**
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	czerwiec 2020
PROJEKTOWAŁ	Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K-ce Śl.I.I.B. SLK/IE/7372/01	