



LEGENDA:

0.01. +20 °C
Φwym: 150 W

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa
zapotrzebowanie na ciepło

CO5

oznaczenie pionu

przewody instalacji c.o. prowadzone w
podłodze

przewody instalacji c.o. prowadzone pod
stropem

22KV/600
[720 mm]

grzejnik stalowy płytowy zasilany z boku

C STD_1100
[500 mm]

grzejnik łazienkowy/ drabinkowy

28 x 1,5

opis działki

UWAGA:

1. Z uwagi na realizację projektu w istniejącym obiekcie należy przed zakupem sprawdzić możliwość montażu poszczególnych przewodów i wymiary dobranych grzejników na budowie.
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
3. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych
4. Gałązki do grzejników o średnicy 16x2,0.
5. Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów.
6. Średnice instalacji przyjmować zgodnie z rozwinięciem instalacji.
7. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające.
8. Zachować minimalną odległość grzejnika łazienkowego z grzałką elektryczną do podłogi równą 600 mm.

Projekt	PROJEKT REMONTU WNETRZA BUDYNKU DOMU ASYSTENTA NA TERENIE AWF KATOWICE PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 72A		Nr Rysunku	S 03
Klient	AWF im. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH, MIKOŁOWSKA 72A			
Tytuł Rysunku	PIĘTRO 1 – INSTALACJA C.O.		Rewizja	A
Skala	Nr Projektu		Zwolniony	Z
1: 50	Autor mgr inż. ŁUKASZ STACHOŃ	Narysował mgr inż. KRZYSZTOF MIGAL		
	Nr uprawnień SLK/4318/PWOS/12	Nr uprawnień SLK/4319/PWOS/12	Nr uprawnień SLK/4319/PWOS/12	
Data	Podpis	Podpis	Podpis	Faza projektu
2021.07.12				PB

pracownia projektowa ŁUKASZ PRAŹUCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ŁUKASZ PRAŹUCH UL. ESTETYCZNA 4/A7 TYCHY 509 562 942 prazuch@gmail.com

