

PRZYZIEMIE

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]
1.1	KLATKA SCHODOWA	65,70 m²
1.2	KOMUNIKACJA	10,10 m²
1.3	TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,40 m²
1.4	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3,40 m²
1.5	SANITARIATY DAMSKIE	51,50 m²
1.6	SZATNIA DAMSKA	32,70 m²
1.7	SZATNIA DAMSKA	15,80 m²
1.8	SALA WYKŁADOWA	32,00 m²
1.9	POMIESZCZENIE KRIOKOMORY	15,70 m²
1.10	SZATNIA MĘSKA	32,80 m²
1.11	SZATNIA MĘSKA	15,80 m²
1.12	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	13,30 m²
1.12a	PRZYŁĄCZE WODY	17,10 m²
1.13	WYMIENNIKOWNIA	33,00 m²
1.14	SZATNIA MĘSKA	35,40 m²
1.15	SANITARIATY MĘSKIE	49,50 m²
1.16	KOMUNIKACJA	26,20 m²
1.17	KOMUNIKACJA	90,60 m²
1.17a	MAGAZYN	1,80 m²
1.17b	MAGAZYN	4,30 m²
1.18	SZATNIA MĘSKA	9,00 m²
1.19	SANITARIATY MĘSKIE	13,00 m²
1.20	SZATNIA DAMSKA	9,00 m²
1.21	SANITARIATY DAMSKIE	13,00 m²
1.22	SZATNIA MĘSKA	32,00 m²
1.23	SANITARIATY MĘSKIE	13,30 m²
1.24	SZATNIA DAMSKA	32,00 m²
1.25	SANITARIATY DAMSKIE	12,70 m²
1.26	WENTYLATOROWNIA	52,40 m²
1.27	SALA ĆWICZEŃ	134,20 m²
1.28	SALA TRENINGOWA	134,30 m²
1.29	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,60 m²
1.30	SZATNIA	5,60 m²
1.31	SANITARIAT	4,70 m²
	SUMA	1 022,80 m²

Legenda:

- Rozdzielnica elektryczna:
  - RG – rozdzielnica główna z sekcją pożarową
  - RA – rozdzielnica administracyjna
  - RB – rozdzielnica administracyjna przyziemia
  - RPW – rozdzielnica przyłącza wody
  - RC – rozdzielnica wymiennikowni
  - RW – rozdzielnica wentylacyjna
  - RSS – rozdzielnica sali sportowej
  - RPPOŻ – rozdzielnica urządzeń pożarowych
- PPWP – Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu z monitoringiem zadziałania oraz sygnalizacją napięcia
- G – Agregat prądotwórczy będący rezerwowym źródłem zasilania dla urządzeń pożarowych
- CSP – Centrala systemu sygnalizacji pożaru połączona z systemem sygnalizacji pożaru w wyremontowanej części obiektu
- Sugerowana lokalizacja ręcznego ostrzega pożarowego
- Sugerowana lokalizacja czujki dymu wielosensorowej
- Sugerowana lokalizacja optycznej czujki dymu wraz z sygnalizatorem zadziałania, czujka zapewniająca detekcję dymu w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
- Sugerowana lokalizacja sygnalizatora akustycznego
- SDK – Centralka systemu sterowania oddymianiem połączona z centralą systemu sygnalizacji pożaru
- CCTV – Stanowisko nadzoru systemu CCTV
- Propozycja lokalizacji kamery monitoringu CCTV, kopułkowa
- Propozycja lokalizacji kamery monitoringu CCTV, zewnętrzna
- Propozycja lokalizacji kamery monitoringu CCTV, w miejscach ćwiczeń, kamera wandaloodporna i zabezpieczona przed uderzeniami piłek itd.
- PA – Stanowisko sterowania systemem nagłośnienia wybranych pomieszczeń
- SSO – Stanowisko monitorowania systemu sygnalizacji pożaru i włamania
- RB – Główny punkt dystrybucyjny łączący obiekt z sygnałem internetowym oraz pozostałą częścią kompusu, w głównym punkcie dystrybucyjnym znajdować się mają rejestratory CCTV i wyposażony w układ UPS
- FD – Lokalny punkt dystrybucyjny na potrzebny rozprowadzenia sygnałów logicznych w pomieszczeniach
- Orientacyjna lokalizacja głównych ciągów tras kablowych (koryta i drabiny) na potrzeby rozprowadzenia okablowania po obiekcie, na etapie projektu należy dobrać właściwe szerokości oraz skoordynować trasy z innymi instalacjami
- Trasa głównych linii kablowych zasilających rozdzielnicę główną (linie kablowe o odpornosci ogniowej E90)
- Em= [LX] U₀= – Wstępne wytyczne oświetleniowe dla pomieszczeń
- Orientacyjna lokalizacji przejść pionowych przez stropy trasami kablowymi

Uwaga:
Przedstawione na rysunkach elementy systemów przedstawione są w sposób schematyczny // orientacyjny i są to tylko wybrane elementy systemów jakie należy zaprojektować. W trakcie prac projektowych należy przeanalizować dokładnie wszelkie aspekty techniczne i dobrać stosownie elementy oraz ich lokalizację. Lokalizację poszczególnych elementów należy skoordynować na etapie prac projektowych wraz z innymi instalacjami na budynku.

Projekt	KONCEPCJA REMONTU I PRZEBUDOWY HALI SPORTOWEJ NA TERENIE AWF KATOWICE			Nr Rysunku E01
Klient	AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH, MIKOŁOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE			
Tytuł Rysunku	Plan koncepcyjny instalacji elektrycznych - rzut przyziemia			Rewizja A
Skala 1:100		Nr Projektu --		Zwolniony Z
	Autor mgr inż. ADAM SKRZYPIEC	Narysował	Sprawdził	
	Nr uprawnień SLK/5254/POOE/14 spec. elektr.	Nr uprawnień	Nr uprawnień	
Data 2022.02.25	Podpis	Podpis	Podpis	Faza projektu PK

pracownia projektowa łukasz prażuch
PRACOWNIA PROJEKTOWA LUKASZ PRAŻUCH UL. ESTETYCZNA 4/A7 TYCHY 509 562 942 prazuch@gmail.com

A1 (594 mm x 841 mm)