


ZESTAWIENIE KOPUŁ KLAP ODDYMIAJĄCYCH		
TYP OKNA		ZEWNĘTRZNE
OZNACZENIE W PROJEKCIE		Od1
SCHEMAT wymiary podano w [cm]		
So wym. kopułki		150
Ho wym. kopułki		150
KOLOR		BIAŁY
MATERIAŁ		POLIWĘGLAN
RAZEM		4
LOKALI- -ZACJA	DACH	4
OPIS		<ul style="list-style-type: none">- wymiana kopuł kłap systemu oddymiania np. Essmann LK 150x150 U=1,3 [W/(m²*K)] bez wymiany podstawy- wymiana siłowników elektrycznych przewietrzania np. M3/300-500:250N/EV1/LK- wymiana mechanizmu wyzwalającego pneumatycznego np. F6 do kłapy Essmann LK- wpięcie siłowników do istniejącego systemu przewietrzania i istniejącego systemu oddymiania- sprawdzenie i test systemu oddymiania
UWAGI OGÓLNE		<ul style="list-style-type: none">- WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE PODSTAW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I UZGODNIĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM;- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ROZBIEŻNOŚCIACH PROJEKTANTOWI;- WSZYSTKIE PRÓBKI MATERIAŁÓW NALEŻY NAJPIERW PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI;- PRODUKT MUSI POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Projekt	PROJEKT MODERNIZACJI POSZYCIA DACHOWEGO WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z PŁYWALNIĄ AWF KATOWICE		Nr Rysunku	P06
Klient	AWF KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE		Rewizja	A
Tytuł Rysunku	ZESTAWIENIE KOPUŁ KLAP DYMOWYCH - PROJEKT		Zwolniony	Z
Skala b.s.	--			
Autor mgr inż. arch. ŁUKASZ PRAŻUCH		Narysował	Sprawdził	
Nr uprawnień 1/SLOKK/2012 spec. arch.		Nr uprawnień	Nr uprawnień	
Data 2021.11.08	Podpis	Podpis	Podpis	Faza projektu PR

