

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
AWF - KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 72

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ
I. Tablica rozdzielcza istniejąca T2.1 - zabudowa dodatkowej aparatury			
	wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B16A/1N/0,03A-AC	kpl.	3
	wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym C16A/1N/0,03A-AC	kpl.	1
	wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B16A/1N/0,03A-A	kpl.	1
	ochronnik przepięciowy typ 2	kpl.	1
II. Tablica rozdzielcza istniejąca T-1.1 - zabudowa dodatkowej aparatury			
	wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B16A/1N/0,03A-AC	kpl.	3
	wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym C16A/1N/0,03A-AC	kpl.	1
	wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym C6A/1N/0,03A-AC	kpl.	1
	wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B16A/1N/0,03A-A	kpl.	1
	ochronnik przepięciowy typ 2	kpl.	1
III. Kable i przewody			
1.	Kabel N2XH-J 3x2,5mm ² /1kV	m	450
2.	Kabel N2XH-J 4x1,5mm ² /1kV	m	30
3.	Kabel N2XH-J 3x1,5mm ² /1kV	m	70
4.	Kabel N2XH-O 3x1,5mm ² /1kV	m	20
5.	Kabel N2XH-O 2x1,5mm ² /1kV	m	10
6.	Przewód N2XH 1x6mm ²	m	10
IV. Osprzęt			
1.	Łącznik podtynkowy 1-bieg. 16A	kpl.	1
2.	Łącznik podtynkowy świecznikowy 16A	kpl.	4
3.	Gniazdo wtyczkowe podtynkowe z uzziemieniem z przesłonami styków 16A	kpl.	5
4.	Gniazdo wtyczkowe "Legrand Mosaic 45" p/t 2x2P+Z/16A we wspólnej ramce z gniazdem logicznym	kpl.	6
5.	Gniazdo wtyczkowe "Legrand Mosaic 45" 2x2P+Z/16A w kolorze białym, 2x2P+Z/16A w kolorze czerwonym p/t we wspólnej ramce z gniazdem logicznym z kpl. osprzętu	kpl.	6
6.	Rura elektroinstalacyjna Ø22	m	80
7.	Korytka kablowe metalowe perforowane np. typu LKS o szer. 100mm	m	50
V. Oprawy oświetleniowe			
1.	A - Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, do stropu podwieszonego, 60x60, 41W, 4500lm, np. typu BLP-EQ0595NDWS840MPS0500 0822988 "RIDI"	kpl.	5
2.	B - Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, do stropu podwieszonego, 60x60, 34,5W, 4000lm, np. typu BLP-EQ0595NDWS840MPS0500 0822988 "RIDI"	kpl.	10
3.	C - Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, do stropu podwieszonego, 26W, 1900lm, np. typu EDLR-E2 150/2000-840 W 0321509 "RIDI"	kpl.	1
VI. Instalacja okablowania strukturalnego			
1.	Kable teleinformatyczne kat. 6a np. UTP 4x2x0,5	m	800
2.	Gniazdo RJ45	kpl.	18