



OZNACZENIA:

- K1 kinkiet LED 14W 2200lm 4000K Ra>80 IP44
EW1 awaryjna LED 7,5W 250lm 6000K Ra>80 IP65 IK07 1h

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami
m.in. opisami technicznymi, rysunkami.

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| Projekt | PROJEKT TECHNICZNY REMONTU WNĘRZA HALI BASENU WRAZ Z WYMIANĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - ETAP I | | | Nr Rysunku |
| Klient | AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH, MIKOŁOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE | | | IE-02 |
| Tytuł Rysunku | INSTALACJA OŚWIETLENIA. RZUT TRYBUN. | | | Rewizja |
| Skala | 1:100 | Nr Projektu | - | Zwolniony |
| Autor | | Narysował | Sprawdził | |
| mgr inż. MACIEJ PATUCHA | | | | |
| Nr uprawnień | | Nr uprawnień | Nr uprawnień | |
| SLK/4699/PWOE/13 | | | | |
| Data | 2022.07.08 | Podpis | Podpis | Faza projektu |
| | | | | PT |

pracownia projektowa Łukasz Prażuch

PRACOWNIA PROJEKTOWA ŁUKASZ PRAŻUCH UL. ESTETYCZNA 4/A7 TYCHY 509 562 942 prazuch@gmail.com

