

**Znak sprawy: ZP/23/2022**

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
Zestaw 1**

dotyczy postępowania pn.:

**Modernizacja wnętrza wielofunkcyjnej hali sportowej z basenem  
– prace instalacyjne, polegające na montażu nowego oświetlenia hali basenu**

Zamawiający informuje, iż do postępowania ZP/23/2022 wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że w zapisie SWZ, Część I pkt. 7 – Wytyczne dla Wykonawcy, słowo „równoważne” zostało użyte w znaczeniu słowa „wariantowe”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaprzecza, aby słowo „równoważne” użyte w Część I pkt 7 SWZ zostało użyte w znaczeniu słowa wariantowe. Informacje na temat ofert wariantowych zostały ujęte w Część I pkt 4 SWZ.

**Pytanie nr 2**

W nawiązaniu do powyższego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że oferenci zgodnie z zapisami PZP mogą składać oferty na rozwiązania równoważne do projektowanych. Prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w zapisach SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami pkt 7 w Części I SWZ „(...) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych”.

**Pytanie nr 3**

W związku z tym, że parametry opraw, opisane w dokumentacji przetargowej, wskazują jednoznacznie na produkty jednego producenta (firma Beghelli), dla zachowania zasad konkurencyjności, które opis przedmiotu zamówienia powinien gwarantować, prosimy o podanie trzech producentów dla każdego rodzaju opraw.

**Odpowiedź:**

Można zastosować oprawy dowolnych producentów pod warunkiem zachowania parametrów opraw zawartych w projekcie. Szczegóły w odpowiedzi na pytanie nr 4.

**Pytanie nr 4**

W nawiązaniu do powyższego, w przypadku gdy Zamawiający nie jest w stanie wskazać trzech producentów, prosimy o podanie podstawowych parametrów opraw, które mają być spełnione, a nie wprowadzają ograniczenia do produktów jednego producenta.

**Odpowiedź:**

W opisie technicznym do projektu pkt 9 oraz w zestawieniu materiałowym (tabela i uwagi) podano minimalne wymagane parametry techniczne projektowanych elementów. W szczególności należy zachować parametry środowiskowe (klasę szczelności IP, klasę wytrzymałości mechanicznej IK, klasę korozyjności środowiska), natężenie i równomierność oświetlenia, sposób sterowania oświetleniem oraz dyfuzory zapewniające ochronę przeciwoślnieniową. Wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji kart katalogowych opraw oraz wyników obliczeń potwierdzających natężenie i równomierność oświetlenia.

**Pytanie nr 5**

Prace montażowe wykonywane będą na wysokościach, w związku z czym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca po odpowiednim zabezpieczeniu posadzki (kafelki) wokół niecki basenu będzie mógł wjechać na teren hali basenowej podnośnikiem o wadze ok. 1000 kg.

**Odpowiedź:**

Można używać podnośnika o wadze około 1000 kg przy odpowiednim zabezpieczeniu powierzchni plaży basenowej wykonanej z płytek ceramicznych, np. płytami z OSB lub sklejki. Należy używać podnośników na kołach miękkich, gumowych.

**Zamawiający**