



Zwody niskie na wspornikach dachowych (wbijanych lub klejonych), przewody odprowadzające w rurkach z pcv pod ociepleniem. Zwody kominowe o wys. 0,6m nad krawędzią kominka.

TEMAT	Termomodernizacja budynku dydaktycznego "B" AWF ul. Mikołowska 72, 40–065 Katowice		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TEMAT	Instalacja odgromowa	RYS. NR	E 3
FAZA	Projekt budowlany	DATA	czerwiec 2015
PROJEKTOWAL	upr.bud. b/o 1127/94 UW K-ce S.I.I.B. SLK/IE/7372/01	Antoni HADASZ czerwiec 2015	