



UWAGI:

1. Instalacja natynkowa w listwach elektroinstalacyjnych.
2. Kamery posadzić na wys. górnej krawędzi okien 1 piętra (~6m).
3. Multiplexer w portierni w rejonie wyprowadzenia przewodów.
4. Połączenie 1 piętro – portiernia: p/t w rurze pcv40.

TEMAT	Termomodernizacja budynku dydaktycznego "B" AWF ul. Mikołowska 72, 40–065 Katowice		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TREŚĆ	Instalacja dozorowa	RYS. NR	E 1
FAZA	Projekt budowlany	DATA	czerwiec 2015
PROJEKTOWIK	upr.bud. b/o 1127/94 UW K–ce S.I.I.B. SLK/IE/7372/01 Antoni HADASZ		