



OPRAWY DOBRANO PRZYKŁADOWO  
WG. KATALOGU PRODUCENTA

- TRS – tablica rozdzielcza sali gimn.  
TSS – tablica sterownicza "ścianki"  
TSO – tablica sterownicza oświetlenia  
1 – oprawa typu CORVUS 120W 60dag  
2 – oprawa typu LYNX C 200W 5000K  
3 – oprawa typu CORVUS 150W 5700K  
4 – oprawa typu CORVUS 200W 90dag  
5 – oprawa typu CORVUS 60W 3000K  
6 – oprawa typu CORVUS 160W 5000K  
7 – oprawa typu TAURUS H 40W  
E – oprawa ewakuacyjna z astatem oraz IK10  
NK – istniejący napęd kotary

UWAGI: Oprawy oświetlenia podstawowego mocowane do dźwigarów dachowych.  
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ściennie na wys. min. 2,5m.  
Przewody p/t i w listwie elektroinstalacyjnej oraz na dźwigarach.  
Metadowe konstrukcje dachu muszą być uzziemione.

KOLOR CZARNY: ZAKRES OPRACOWANIA

TEMAT	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – HALA SPORTOWA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE UL. RACIBORSKA 1		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		SKALA
TREŚĆ	Lokalizacja urządzeń		rys. nr E5
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		MAJ 2017
PROJEKTOWAŁ	Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K–ce Śl.I.I.B. SLK/IE/7372/01		