



48 x 36 = 1728m²

- UWAGI:**
- oprawy oświetlenia podstawowego mocowane do wsporników międzydźwigarowych,
 - oprawy ewakuacyjne projektowane na wys. min. 2m,
 - przewody prowadzić podobnie jak istniejące.
- Legenda:**
- opawa Renavis CORVUS 300W
 - oprawa ewakuacyjna — WYMIANA
 - oprawa ewakuacyjna projektowana
 - napęd kotły (istn.)

KOLOR CZARNY: ZAKRES OPRACOWANIA			
TEMAT	REMONT HALLI SPORTOWEJ — SALA GIER ZESPOŁOWYCH 72A	SKALA	
BRAMA	Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice ul. Mikołowska 72A		
TRZEŚĆ	ELEKTRYCZNA	PR.S. NR	E4
FAZA	Lokalizacja urządzeń	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ	Antoni HADASZ	czerniec 2017r.	
	upr.bud. b/o 1127/94 LW K—ce		
	ŚLI.B. SK/K/E/7372/01		