

XL 195 z drzwiami
1900x550x200

TRPO

S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	SM320-2z	P312B25 -30-AC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		GR

P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		

P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		

P344C10 -30-AC	P344C32 -30-AC	P344C40 -30-AC	P344C40 -30-AC	P344C40 -30-AC
47	49	48	50	51

3xCT-200/5	L-3f/5A
------------	---------

DPX 250 ER - 4P	S314 C125	4xDEHNguard
--------------------	--------------	-------------

GR — rezerwowane
gniazda zamrażarek

TEMAT	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU STOLÓWKI NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY AMF Katowice ul. Mikołowska 72a
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TRZĘŚĆ	TRPO—tablica rozdzielcza parteru
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAL	techn. Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K-ce Śl.II.B. SLK/IE/7372/01
	MARZEC 2018

