N17 - 105m3/h
N17 - 105m3/h
N18 - 90m3/h
N18 - 90m3/h
N16 - 45m3/h
N16 - 45m3/h
N17 - 105m3/h
N17 - 105m3/h
N18 - 90m3/h
N18 - 90m3/h
17
18
16
W17 - 210m3/h
W17 - 210m3/h
W18 - 180m3/h
W18 - 180m3/h
23
N23 - 100m3/h
21
N21 - 100m3/h
N21 - 100m3/h
N15 - 45m3/h
15
N15 - 45m3/h
14
11
12
13
19
W14 - 150m3/h
W13 - 150m3/h
Ø15 wym.
Ø15 wym.
Ø15 wym.
Ø15 wym.
20
3
NAWIEWNIKI DO PODESTÓW I PODIÓW
W4 - 50m3/h
4
2
N2 - 110m3/h
N2 - 110m3/h
8
DOPROWADZENIE POWIETRZA DO PRZESTRZENI POD AUDYTORIUM
N3 - 4600m3/h
7
6
5
W3 - 920m3/h
W3 - 920m3/h
W3 - 920m3/h
W3 - 920m3/h
W3 - 920m3/h
KLAPY P.POŻ.
N9 - 120m3/h
W9 - 240m3/h
N9 - 120m3/h
W9 - 240m3/h
9
N9 - 120m3/h
N9 - 120m3/h
N10 - 135m3/h
N10 - 135m3/h
10
W10 - 270m3/h
22
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
DO CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH
NA DACHU PRZEWIĄZKI
1
1
F 5
F 5
F 5
F 5
CENTRALA NW2 DACHOWA
NA DACHU PRZEWIĄZKI

LEGENDA

- element instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej z blachy ocynk.
- element instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z blachy ocynk.

TEMAT	**ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU STOŁÓWKI NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY.** AWF KATOWICE ul. Mikołowska72a		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	SKALA	1:100
TREŚĆ	RZUT PIĘTRA - WENTYLACJA MECHANICZNA	RYS. NR	**S-6**
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	MARZEC 2018	
PROJEKTOWAŁ	inż. STANISŁAW KARPIŃSKI upr. nr. 601/88		
SPRAWDZIŁA	inż. IRENA KARPIŃSKA upr. nr. 602/88		