XL 195 z drzwiami 1900x550x200

TRP0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		GR
S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	S302B10	SM320-2z	P312B25 -30-AC

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B16 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC	P312B6 -30-AC

48	47	49	50	51
P344C40 -30-AC	P344C10 -30-AC	P344C32 -30-AC	-30-AC	-30-AC

3xCT-200/5 | L-3f/5A

DPX 250 ER - 4P

S314 C125 | 4xDEHNguard

GR - rezerwowane
gniazda zamrażarek

1	L3+N	S302B10	YDY3x1,5² 26m	580W 20+30 laborat. i EKG
2	L1+N	S302B10	YDY3x1,5² 30m	530W 16-19 USG, badanie bólu węzły sanitarne
3	L2+N	S302B10	YDY3x1,5² 24m	490W 10-13 sala masażu szatnie, zamrażarki
4	L3+N	S302B10	YDY3x1,5² 34m	380W 21-25,34 szatnie z zapleczem sauny
5	L1+N	S302B10	YDY3x1,5² 20m	320W 14,15,26,27 pom.gosp. hydroterapia, pom.tech.
6	L2+N	S302B10	YDY3x1,5² 26m	1010W 8 laboratorium molekularne
7	L3+N	S302B10	YDY3x1,5² 34m	600W 9,29,31,36 laboratorium z zapleczem
8	L1+N	S302B10	YDY3x1,5² 48m	350W 1,2,7 oświetlenie całodobowe, portiernia
9	L2+N	S302B10	YDY3x1,5² 48m	180W oświetlenie ewakuacyjne
10	L3+N	S302B10 SM320-2z	YDY3x1,5² 48m	680W 1,2,7 oświetlenie komunikacji wewn.
11	L1+N	P312B6 -30-AC	YDY3x1,5²	Rtv 33 portiernia rejestrator tv
12	L2+N	P312B6 -30-AC		obwody niskoprądowe
13	L3+N	P312B6 -30-AC		i sterownicze
14	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 24m	2szt. ZG1 20+30 laborat. i EKG zestawy ZG1
15		P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 24m	2szt. ZG1 20+30 laborat. i EKG zestawy ZG1
16	L2+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 24m	3szt. x2 20+30 laborat. i EKG gniazda ogólnodost.
17	L3+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 24m	2szt. 20+30 laborat. i EKG suszarki do rąk
18	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 22m	2szt. ZG1 18+19 USG i badanie zestawy ZG1
19		P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 22m	2szt. ZG1 18+19 USG i badanie zestawy ZG1
20	L2+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 22m	3szt. x2 18+19 USG i badanie gniazda ogólnodost.
21	L3+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 22m	2szt. 18+19 USG i badanie suszarki do rąk
22	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 22m	2szt. 16+17 węzły sanit. suszarki do rąk
23	L2+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 20m	4szt. x2 10-13 sala masaż, zaplecze gniazda ogólnodost.
24	L3+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 20m	4szt. x2 10-13 sala masaż, zaplecze GNIAZDA REZERWOWANE
25	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 20m	3szt. x2 10-13 sala masaż, zaplecze gniazda ogólnodost.
26	L2+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 20m	1szt. ZG1 10-13 sala masaż, zaplecze zestawy ZG1
27	L3+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 20m	1szt. 10-13 sala masaż, zaplecze suszarki do rąk
28	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 48m	3szt. ZG1 8,9,29,31 badania z hodowlą komórek zestawy ZG1
29	L2+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 48m	1szt. ZG3 8,9,29,31 badania z hodowlą komórek zestaw ZG3
30	L3+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 48m	4szt. x2 8,9,29,31 badania z hodowlą komórek gniazda ogólnodost.
31	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 48m	4szt. x2 8,9,29,31 badania z hodowlą komórek gniazda ogólnodost.
32	L2+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 48m	4szt. x2 8,9,29,31 badania z hodowlą komórek gniazda ogólnodost.
33	L3+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 48m	3kW 8,9,29,31 badania z hodowlą komórek zasilanie dygestorium
34	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 48m	1kW 8,9,29,31 badania z hodowlą komórek zasilanie inkubatora
35	L2+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 48m	300W 8,9,29,31 badania z hodowlą komórek zasilanie komory lamin.
36	L3+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 48m	4szt. x2 1,2,7 komunikacja gniazda ogólnodost.
37	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 36m	3szt. x2 31 portiernia gniazda ogólnodost.
38	L2+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 36m	3szt. x2 31 portiernia gniazda ogólnodost.
39	L3+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 34m	2szt. ZG1 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem zestawy ZG1
40	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 34m	4szt. x2 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem gniazda ogólnodost.
41	L2+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 34m	4szt. x2 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem gniazda ogólnodost.
42	L3+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 34m	3szt. 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem suszarki do rąk
43	L1+N	P312B16 -30-AC	YDY3x2,5² 34m	1szt. 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem suszarki basenowe
44	L2+N	P312B6 -30-AC	YDY3x2,5² 34m	1,1kW x2 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem zasilanie wanny
45	L3+N	P312B6 -30-AC	YDY3x2,5² 34m	1,1kW x2 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem zasilanie wanny
46	L1+N	P312B6 -30-AC	YDY3x2,5² 34m	1,1kW x2 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem zasilanie wanny
47	3L+N	P344C10 -30-AC	YDY5x2,5² 34m	2,3kW 3 16A 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem zasilanie wanny duże
48	3L+N	P344C40 -30-AC	YDY5x10² 30m	22kW S1 14,15,21-27,34 hydroterapia z zapleczem szafa sauny
49	3L+N	P344C32 -30-AC	YDY5x10² 30m	16kW S2 połaczenie zewnętrzne szafa windy
50	3L+N	P344C40 -30-AC	YKY5x16² 30m	54kW TRP1 połaczenie wewnętrzne tablica rozdzielcza piętra
51	3L+N	P344C40 -30-AC	YDY5x10² 48m	20kW CW0 połaczenie wewnętrzne centrala wentylacyjna parteru
		L-3f/5A LCD-74		
		S314C125	4xDEHNguard	R<10om

160/250 DPX 250 -4p x3

3L+N+PE 0,4kV AC

P_{inst} = 161 kW dla k_z = 0,4

P_{obl} = 64 kW I_{obl} = 103 A

YKY5x70²~40m na uchwytach i po drabinkach

TEMAT	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU STOŁÓWKI NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY AWF Katowice ul. Mikołowska 72a
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TREŚĆ	TRP0-tablica rozdzielcza parteru
SKALA	
RYS. NR	E2
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ	techn. Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K-ce Śl.i.i.B. SLK/IE/7372/01
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz KRASZYNA upr. bud. b/o 53/89 UW K-ce ŚL.I.I.B SKL/IE/7399/02
MARZEC 2018	