N20 - 90m3/h
N30 - 90m3/h
N18 - 90m3/h
N19 - 90m3/h
N11 - 112m3/h
N11 - 112m3/h
N11 - 112m3/h
N11 - 112m3/h
W20 - 90m3/h
W30 - 90m3/h
W18 - 90m3/h
W19 - 90m3/h
N7 - 50m3/h
W11 - 100m3/h
W11 - 100m3/h
N7 - 50m3/h
W27 - 75m3/h
W27 - 75m3/h
W15 - 40m3/h
W26 - 60m3/h
W26 60 m³/h
N27 - 75m3/h
N27 - 75m3/h
N28 - 110m3/h
W13 - 120m3/h
W12 - 120m3/h
N28 - 110m3/h
N37 - 100m3/h
N34 - 120m3/h
W10 - 50m3/h
W33 - 90m3/h
W21 - 80m3/h
W25 - 80m3/h
W22 - 50m3/h
N7 - 50m3/h
CENTRALA NW1 PODWIESZANA
N8 - 100m3/h
N8 - 100m3/h
N29 - 100m3/h
W8 - 100m3/h
W8 - 100m3/h
W9 - 60m3/h
W9 - 60m3/h
W29 - 100m3/h
CZERPNIA ŚCIENNA
60x40cm
1910 m³/h
WYRZUTNIA ŚCIENNA
60x40cm
1670 m³/h

LEGENDA

- element instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej z blachy ocynk.
- element instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z blachy ocynk.
- instalacja chłodnicza z izolowanych rur miedzianych

TEMAT	**ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU STOŁÓWKI NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY.** AWF KATOWICE ul. Mikołowska72a		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	SKALA	1:100
TREŚĆ	RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA	RYS. NR	**S-7**
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	KWIECIEŃ 2018	
PROJEKTOWAŁ	inż. STANISŁAW KARPIŃSKI upr. nr. 601/88		
SPRAWDZIŁA	inż. IRENA KARPIŃSKA upr. nr. 602/88		