



dodatkowe połączenia w wykopie
 -RG "nN" - TRP0: YKY 5x70²,
 -AGREGAT - TRP0: 2x(YDY 3x2,5²).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
 WYKONAĆ OBMIAR "Z NATURY"

TEMAT	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU STOŁÓWKI NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY AWF Katowice ul. Mikołowska 72a		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SKALA	
TREŚĆ	Wyprowadzenie kabli $\text{SN}(20\text{kV})$ z stacji SG	RYS. NR	E8
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2018	
PROJEKTOWAŁ	techn. Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K-ce Śl.I.I.B. SLK/IE/7372/01		